



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur  
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence  
Service Santé-Environnement  
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr  
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE CHAUDON-NORANTE  
MAIRIE  
1 Place de la Mairie  
04330 CHAUDON-NORANTE

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

**CHAUDON-NORANTE**

**VILLAGE DE NORANTE**

Exploitant: MAIRIE DE CHAUDON-NORANTE  
Unité de gestion: 0078 - CHAUDON NORANTE  
Commune: CHAUDON-NORANTE  
Installation n°: UDI - 000192 - VILLAGE DE NORANTE  
Point de surveillance n°: P - 0000000239 - VILLAGE DE NORANTE  
Localisation exacte: Mairie robinet sanitaire  
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE  
Prélèvement n°: 00146899  
Type analyse: D1CL2  
Analyse n°: 00146965  
Référence labo: LSE2501-15239  
Prélevé le : vendredi 10 janvier 2025 à 12h07  
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE

	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Min	Max	Min	Max	
<b>MESURES TERRAIN</b>							
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>							
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET					
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET					
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>							
Température de l'eau	8,9	°C					25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>							
pH	7,7	unité pH			6,50		9,00
<b>MINERALISATION</b>							
Conductivité à 25°C	442	µS/cm			200,00		1 100,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>							
Chlore libre	<0,03	mg(Cl <sub>2</sub> )/L					
Chlore total	<0,03	mg(Cl <sub>2</sub> )/L					

	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
<b>ANALYSES LABORATOIRE</b>							
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>							
Turbidité néphélobométrique NFU	<0,1	NFU					2,00
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET					
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET					


Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.  
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00146899)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Caroline CHAUVIN